

ALB

ПАСПОРТ

ЕАЭС

Осветительный прибор

Светильник торшерный ДТУ 08-30-511

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.39-004-38325087-2019

Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.49601/24 ДТУ 08 ТР ТС 004 020

Назначение

Торшерный уличный светильник предназначен для освещения парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.

-3м-

Технические характеристики

Климатическое исполнение:

УХЛ1

Класс защиты от поражения эл.током:

2

та.°С

от -60°С до +40°

Степень защиты оптического отсека:

IP65

Номинальное напряжение, В :

~220±10%

Степень защиты отсека ПРА:

IP54

Номинальная частота, Гц :

50-60

Масса, не более, кг.:

5

Потребляемая мощность, Вт :

30

Тип ламп:

LED

Коэффициент мощности:

0,99

Срок службы, не менее :

10 лет

Габариты ДхШхВ, мм:

370х370х700

Цветовая температура, К:

5000

Световой поток, лм:

3 800

Индекс цветопередачи:

70

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

Установка и подключение

Подключить кабель питания к сети. Установить светильник на торшерную опору диаметром 58-60 мм в строго вертикальном положении. Направить световое пятно светильника вдоль освещаемой дорожки, сориентировав отверстие в основании согласно чертежу. Зафиксировать светильник на опоре винтами с усилием 4-6 Н·м.

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

Серия

www.alb.ru

Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	ОТК Контроль
17.03.2025	60			

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений. Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118. Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°С до +55°С. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +55°С и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.

Габаритный чертеж и схема включения

Ш

В

60

Светильник

L

N

0 L 0

0 N 0